

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий**

Главное Управление МЧС России по Самарской области

Управление надзорной деятельности

ул. Галактионовская, 193, г. Самара, 443100. Тел. (846) 338-96-68.

E-mail: OOGPNSAMARA@mail.ru

Отдел надзорной деятельности г.о. Самара

Управления надзорной деятельности по Самарской области,

ул. Чернореченская, 55, г. Самара, 443096. Тел. (846) 338-25-31.

Отделение (по Советскому району) отдела надзорной деятельности г.о. Самара

Управления надзорной деятельности по Самарской области,

ул. Балаковская, 45А, г. Самара, 443076. Тел. (846) 261-64-98.

Предписание № 351/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Государственного бюджетного специального (коррекционного) образовательного учреждения
для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья - специальной
(коррекционной) общеобразовательной школы-интернат № 17 г.о. Самара

Во исполнение распоряжения, выданного главным государственным инспектором г.о. Самара по пожарному надзору (начальником ОНД г.о. Самара УНД ГУ МЧС России по Самарской области) Мамыкиным Алексеем Сергеевичем № 351 от 15.10.2013 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период 31.10.2013 г. с 11 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин.; 08.11.2013 г. с 09 ч. 00 мин. до 10 ч. 00 мин. проведена внеплановая выездная проверка государственным инспектором г.о. Самары по пожарному надзору – инспектором отделения (по Советскому району) ОНД г.о. Самара старшим лейтенантом внутренней службы Исаевым Виталием Александровичем на территории, в зданиях и помещениях Государственного бюджетного специального (коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья - специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интернат № 17 г.о. Самара, расположенных по адресу: г. Самара, Советский район, ул. Дыбенко, 112 совместно с заместителем директора ГС(К)ОУ школа – интернат №17 г.о. Самара Кривогуз Серафимой Павловной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

N п.п.	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием его конкретного выявленного нарушения	требований безопасности мероприятия по устранению и места	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный требования нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2		3	4	5
1.	В помещениях на путях эвакуации не обеспечено наличие знаков путей эвакуации в соответствии с действующими нормами.		ФЗ № 184 от 27.12.02г. «О техническом регулировании» статья 46; ГОСТ Р 12.2.143-2002 «Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Элементы систем. Классификация. Общие технические требования. Методы контроля»	16.06.2014г.	
2.	Не обеспечено на путях эвакуации наличие знаков пожарной безопасности,		ФЗ № 184 от 27.12.02г. «О техническом регулировании» статья	16.06.2014г.	